



Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **8821/13**]

[Referencia Informe Técnico de Evaluación: **8821/13-2**]

SOLICITANTE

TECNIFAN

Parque Ind Las Monjas, C/ Invierno, 54
28850- Torrejón de Ardoz
Madrid

Ensayo:

Ensayo de Resistencia al Fuego según **ANEXO Normativo C del UNE-EN 12101-3:2002**
*“Sistema de Control de Humos y calor. Parte 3: Especificaciones para ventilador de
extracción de humos y calor” y UNE-EN 12101-3:2002/AC*

Fecha de ensayo: 18 y 29 de Enero de 2013

Ventiladores Centrífugos

Muestras:

*Ventiladores centrífugos THLE T M3 con rodets comprendidos desde 250 hasta 1000
mm.*

Fabricante: **TECNIFAN**

Referencia: *“THLE T M3 400°C/2h”*

Clasificación de Resistencia al Fuego según el apartado 6.1 de la norma UNE-EN 12101-3:2002

F400 (120)

En Arganda del Rey, 26 de Enero de 2013



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico
Laboratorio de Resistencia al Fuego

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrechillo, 8
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24
Fax +34 91 871 20 05

E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M^a de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679

afiti@afiti.com

Hoja 1 de 1
IPG11002.R03 (RED)